

綠建材測試報告

報告號碼: HB-07-03921X

頁 數: 1 OF 1

日 期: 96 年 09 月 17 日

冠旭企業有限公司

南投市南崗工業區工業路1號

以下產品敘述由客戶提供規格如下:

委託單位: 冠旭企業有限公司(統一編號:61906251)

負責人: 王貞錄(身分證字號:N100326412)

登記證號: 投建商營字第 00018751-10 號

送樣單位: 冠旭企業有限公司

產品名稱: PVC 板

產品說明: 型號:D700 規格:長、寬、厚,依需求指定

用途:地板、夾板、合板、防音材、中空發泡板

成份:PVC、CaCO₃

送樣日期: 96 年 09 月 13 日

偵檢日期: 96 年 09 月 14 日

=====

我們依照客戶要求,根據客戶送交之樣品進行測試,結果如下:

委託測試要求: 放射線偵測

測試結果: 1. 偵測背景值: 0.092~0.125 μ Sv/h (微西弗/小時)

2. 放射線偵測結果:

樣品名稱	樣品尺寸或數量	偵測值 (μ Sv/h)	綠建材規範值	偵測結果
PVC 板	約 40cmx20cmx1cm	0.097~0.122	<0.2 μ Sv/h	無異常

輻射偵檢人員: 蕭建良

原能會認可證書字號: 鋼偵訓(幅協)字第 0950044 號

防護偵測機構: 台灣檢驗科技股份有限公司

原能會認可證書字號: 幅防偵字第 00012 號

負責人: 戚觀成

地址: 台北縣五股工業區五工路 136-1 號

偵檢儀器: VICTOREEN 輻射偵檢儀

型 (序) 號: 190-SI(107792)

校正日期: 95 年 11 月 10 日

註: 本報告僅針對送驗之樣品負責;報告內容不得摘錄複製。

規範要求值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its original conditions. It is to be printed overleaf or available on request and accessible at www.sgs.com. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdiction as defined therein. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This document cannot be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without prior approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 此報告是應本公司訂定之通用服務條款所製作發放,請注意此條款列印於背面,亦可在www.sgs.com中查閱。將本公司之義務,免責,管轄權皆明確規範之。除非另有說明,此報告結果僅對檢驗之樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。對本報告內容或外觀之任何未經授權之變更、偽造、篡改皆屬非法,違犯者將會被依法追訴。

TW3424819

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 33, No. 35, Wu Chyuan Road, Wuku Industrial Zone, Taipei County, Taiwan/台北縣五股工業區五權路33號,35號
t (886-2) 2298-3355 f (886-2) 2299-7857 www.tw.sgs.com

Member of SGS Group